水道水の水質検査結果について

壮瞥町では、町民のみなさまに安全な水道水を安心して使っていただくため、定期的に水質検査を行っております。
令和８年度に実施した水質検査結果（全５２項目）は、以下のとおりです。
すべての検査項目で水質基準値を満たしております。

項目	水質基準値 (mg/ﾘｯﾄﾙ)	滝之町第１配水系統	滝之町第２配水系統	壮瞥温泉配水系統	低区配水系統	仲洞爺第２配水系統
採水年月日		R8.7.2	R8.7.2	R8.7.2	R8.7.2	R8.7.2
採水場所		農業研修シェアハウス	こどもセンター	研修センター	立香ふれあいセンター	来夢人の家
住所		滝之町301番地29	滝之町432番地	壮瞥温泉80番地3	立香142番地1	仲洞爺30番地

1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.20	1.12	1.55	0.36	0.71
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.02	0.13	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	12.5	8.0	25.1	4.2	8.5
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.6	17.9	3.5	8.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59.4	45.4	114	23.4	87.8
41	蒸発残留物	500mg/l以下	142	86	246	60	167
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
48	ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	7.0	7.4	7.0
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1
52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※　検査結果の〔 < 数値 〕は、その数値（定量下限値）以下の検査結果であることを示しています。